

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo

NIP 588-19-99-910

Sąd Rejonowy Gdańsk KRS 0000073144

☎ 058-572-29-30 fax 058-572-29-31 e-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

http: www.mzkwejherowo.pl

Wejherowo, dnia 14.01.2022r.

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienie

Znak sprawy: MZK/08/08/2021

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Dostawa systemu do ładowania autobusów elektrycznych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o. o. w Wejherowie”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. Zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami::

Pytanie 1

Przedmiotem postępowania jest wykonanie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Tego typu prace wymagają wykonane projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, a także przeprowadzenia badań przez UDT.

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia, który ustalony na 31 marzec 2022 wydaje się być zbyt krótki do wykonania tak szerokiego zakresu prac? Sugerujemy wydłużenie terminu realizacji o 5 m-cy.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiający wyznaczył ostateczny termin wykonania zamówienia na 31.03.2022r. i ma to związek z dostawą pierwszego nowego elektrycznego autobusu przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym MZK/09/10/2021, a zakup jest możliwy dzięki środkom z programu Zielony Transport Publiczny.

Pytanie 2

Po czyjej stronie: Zamawiający/Wykonawca, leży przeprowadzanie badań przez UDT ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 2

Przeprowadzenie badań UDT należy do Wykonawcy zamówienia.

Pytanie 3

Czy w zakres montażu ładowarek wchodzi również ułożenie kabla zasilającego biegnącego od rozdzielni głównej do miejsca posadowienia stacji ładowania, a także wykonanie fundamentów pod ładowarki, a może ta część prac została już wykonana?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 3

Ułożenie kabla zasilającego biegnącego od rozdzielni głównej do miejsca posadowienia stacji ładowania, a także wykonanie fundamentów pod ładowarki zostanie wykonane przez Zamawiającego,

Pytanie 4

Czy zamawiający dysponuje aktualnymi mapami do celów projektowych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 4

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi mapami do celów projektowych.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę gdzie poziom emitowanego hałasu jest na poziomie nie wyższym niż 65dB?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 5

Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych i Przewozów

mgr Marcin Bałakowski