

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo

NIP 588-19-99-910

Sąd Rejonowy Gdańsk KRS 0000073144

☎ 058-572-29-30 fax 058-572-29-31 e-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

http: www.mzkwejherowo.pl

Wejherowo, dnia 27.01.2022r.

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienie

Znak sprawy: MZK/08/08/2021

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Dostawa systemu do ładowania autobusów elektrycznych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o. o. w Wejherowie”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. Zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami::

1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia III pkt 1 SYSTEM MONITOROWANIA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH (ZAJEZDNIA)

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby System Monitorowania i Zarządzania Stacjami ładowania został zainstalowany na serwerze zewnętrznym (w chmurze), a dostęp do systemu był realizowany za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS? Po okresie gwarancji koszty utrzymania systemu w chmurze przechodzą na Zamawiającego.

b) Czy - w przypadku jeśli serwer będzie zainstalowany w wewnętrznej sieci Zamawiającego - Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN służące do zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem Zamawiającego?

c) W przypadku instalacji systemu na serwerach Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne zasoby do prawidłowego działania i łączności z siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP.

d) W przypadku jeśli to Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę i instalację serwera (hardware) prosimy o informację czy Zamawiający zapewni niezbędne pomieszczenie (serwerownię), miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urządzenia brzegowe.

e) Wykonawca prosi o informację w jaki sposób stacje ładowania będą podłączone do systemu monitorowania stacji ładowania. Czy połączenie będzie realizowane poprzez sieć LAN czy poprzez modem GSM i karty SIM? Jeżeli dostęp miałby być realizowany poprzez karty SIM, to kto dostarcza karty SIM? Jeżeli za karty odpowiada Zamawiający, to czy karty dostarczone przez Zamawiającego będą prywatnym APN? Jeżeli połączenie ładowarek z system monitoringu miałby być realizowane poprzez sieć LAN, to czy Zamawiający dysponuje infrastrukturą LAN na terenie zajezdni? Jeżeli nie, to kto odpowiada za wybudowania sieci LAN?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1 pkt a)

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1 pkt b)

Zamawiający wyraża zgodę, o ile będzie wymagane.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1 pkt c)

Zamawiający potwierdza, że zapewni wszelkie niezbędne zasoby do prawidłowego działania i łączności z siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1 pkt d)

Zamawiający potwierdza, że zapewni niezbędne pomieszczenie (serwerownię), miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urządzenia brzegowe.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1 pkt e)

Zamawiający informuje, że komunikacja będzie realizowana poprzez GPRS i Zamawiający udostępni kartę SIM.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych i Przewozów

mgr Marcin Bałakowski

